

Вх. N 4491  
от 31.08.23

**государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области  
«Новочеркасская специальная школа-интернат №1»**

**ГКОУ РО Новочеркасская  
школа-интернат №1**

ул. Спортивная д.111/29, г. Новочеркасск, 346405  
тел. (8635) 23-23-24, факс (8635) 23-73-07  
ОКПО 48236166, ОГРН 1026102225962,  
ИНН/КПП 6150928889/615001001

31.08.2023 № 127

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора  
по РО в г.Новочеркасске,  
Аксайском, Багаевском,  
Веселовском районах

Степановой А.В.

### Об устранении нарушений

Во исполнение Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №23-133/63 от 25.05.2023 сообщая о принятых мерах, направленных на устранение нарушений, выявленных при осуществлении выборочного контроля в ГКОУ РО Новочеркасской школе-интернате №1:

№ п/п	Выявленные нарушения	Меры направленные на устранение выявленных нарушений
1	Обеспечить проведение ремонтных работ по устранению в спальнях дефектов потолка	В спальнях проведен косметический ремонт потолков, устранены дефекты.
2	Обеспечить устранение причин возникновения следов течи на потолке в спальне №3	Устранены следы течи на потолке в спальне №3, появившееся в результате аварийной ситуации в системе отопления. В настоящее время система отопления работает в штатном режиме.
3	Обеспечить в спальнях наличие исправных световых приборов	В спальнях 100 % световых приборов приведены в исправное состояние.
4	Обеспечить в душевых комнатах наличие перегородок между поддонами	В душевых комнатах третьего этажа установлены перегородки между поддонами.
5	Обеспечить восстановление целостности покрытия пола в душе	Целостность покрытия пола в душе восстановлена.

Приложение: фото на 2 листах

Директор ГКОУ РО Новочеркасской  
школы-интерната №1

В.В.Мирошникова

